



QUADRO DE ÁREAS	
TÉRREO	457,17m ²
SUBSOLO	416,57m ²
TOTAL	873,74m ²

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1:100

LEGENDA DA SINALIZAÇÃO

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15

	SÍMBOLO S1	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S2	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S3	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S10	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S11	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S12	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO S17	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO ES	SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.
	SÍMBOLO E12	SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERMELHO. MARGEM: AMARELO.

O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 DO CBMMG E TAMBÉM A ABNT NBR 13434-3

LEGENDA
NBR 14100/98 - IT-03

TIPO DE SINALIZAÇÃO	SÍMBOLO	APLICAÇÃO	DETALHAMENTO	USO	POUNTO DE ELIMINAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE VERBAIS
SAÍDA		SAÍDA		SAÍDA	SAÍDA
EXTINTOR		EXTINTOR		EXTINTOR	EXTINTOR

NOTAS GERAIS:

- 1 - COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.
- 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS E CONFIRMADAS NA OBRA.
- 3 - CONSIDERA-SE COMO EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS QUE POSSUAM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL INDICADO EM PROJETO OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME NORMAS VIGENTES.
- 4 - TODOS OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE, CONFORME A NBR9050.

REV	DATA	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	NOME
A	JANEIRO/2021	EMISSÃO INICIAL		

AV. FRANCISCO SALES, 1420 4º ANDAR Santa Elgínia - Belo Horizonte/MG - CEP:30150-221 FONE: 3115-1960	AV. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho Belo Horizonte/MG - CEP: 30170-001
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	SUPERVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO
R.T.: CELIA F. ALVES DE CARVALHO CREA 85-1-03758-6/D-RJ	CEGAR AUGUSTO DE PAIVA PINTO CREA 102373
SUPERVISÃO: CELIA F. ALVES DE CARVALHO CREA 85-1-03758-6/D-RJ	
PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO INSPETORIA DE ITABIRA AV. GUILHERME DE CARVALHO, 1000 - PRINCEPA AZEVEDO DE BARROS, B. ESPANADA DA ESTAÇÃO	DISCIPLINA: PCI ETAPA: EXECUTIVO NOME DO ARQUIVO CAD: CREA-INSPECTORIA DE ITABIRA-PCI-08A
PLANTA DE COBERTURA	Nº FOLHA: 04/04